

广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳 I 标段；罗柳、运江东 II 标段；柳江西、石祥河标段）柳江西、石祥河标段答疑公告（三）

各潜在投标人：

现对广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳 I 标段；罗柳、运江东 II 标段；柳江西、石祥河标段）柳江西、石祥河标段（项目编号：E4500002802005276）招标文件提出的问题作如下答复：

一、潜在投标人问：招标文件未明确投标单位报价时用什么定额，请问投标单位报价时所用定额是《全国 2002 水利预算定额》还是《全国 2024 水利预算定额》？

答复：编制说明中有取费定额及相关文件。

二、其他项目清单计价表，“防腐阻锈剂(暂列，需建设单位办理签证，最终以财政审核为准)”，金额为 350 万元。分类分项工程量清单中的“防腐阻锈剂（由建设单位决定是否使用，当使用时需办理签证）”中共 498.68t。请问分类分项工程量清单中的“防腐阻锈剂（由建设单位决定是否使用，当使用时需办理签证）”是否还需要报价？

答复：分类分项工程量清单中的“防腐阻锈剂（由建设单位决定是否使用，当使用时需办理签证）”与其他项目清单计价表，“防腐阻锈剂(暂列，需建设单位办理签证，最终以财政审核为准)”都需要按招标工程量清单进行填写。

三、在十九拱渡槽总布置图（GXS414703-3G-T-SJGZP-01）中，

显示渡槽为 11 跨，而在十九拱渡槽施工导流设计图（GXS414703-3S-D-SXHGPYB-11）中，显示渡槽为 10 跨，矛盾，请问以何为准？

答复：十九拱渡槽结构以水工图（GXS414703-3G-T-SJGZP-01）为准，为 11 跨。

四、“广西来宾市下六甲灌区工程施工标（罗柳 I 标段；罗柳、运江东 II 标段；柳江西、石祥河标段）柳江西、石祥河标段”图纸缺少排洪涵、暗涵设计图。请问是否可以补充提供相应图纸？

答复：排洪涵图纸在（石祥河灌片）招标设计图（2）345-347 页左右，暗涵图纸在（石祥河灌片）招标设计图（2）370-371 页左右。

五、柳江西灌片和石祥河上半段灌片在总平面图中给出了各工区包涵的施工区域，而石祥河下半段灌片却未给出各工区的施工区域。问：是否能明确石祥河下半段灌片各工区的施工区域？还是由投标人自行划分？

答复：石祥河 4#工区：石祥河干渠、小浪支渠、陇村一二支渠、樟村支渠；石祥河 5#工区：石祥河干渠、乐业干渠、石苟支渠；石祥河 6#工区：石祥河干渠、七星支渠、大岭支渠；石祥河 7#工区：石祥河干渠、盘龙支渠、灵湖支渠；石祥河 8#工区：武宣支渠；石祥河 9#工区：福隆干渠。

招标人：桂中治旱乐滩水库引水灌区建设管理局（盖单位公章）



招标代理机构：广西交投宏冠工程咨询有限公司（盖单位公章）



法定代表人或其授权的项目负责人：林晓乐（签字或盖章）

2025 年 8 月 13 日